

(様式1)

31 諫教総第226号  
令和元年 9月13日

文部科学大臣 殿

諫早市長 宮本 明雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

諫早市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度(1年間)

(担当)

諫早市教育委員会教育総務課

住所：長崎県諫早市東小路町7番1号

電話：0957 - 22 - 1500

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成31年 4月 6日

#### (2) 評価の方法

教育委員会教育総務課内において、事後評価を実施した。  
結果については、諫早市ホームページにて公表を行うこととする。  
(耐震化状況については、諫早市のホームページにて公開中)

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、達成することができた。  
学校の校舎・屋内運動場の耐震化については、平成28年度に市内公立小中学校の耐震化率が100%となった。  
屋内運動場の吊天井撤去については、計画的かつ効率的に取り組み、全て完了した。  
また、校舎等の外壁改修についても、計画的に実施している。  
今後は、施設の老朽化や児童生徒数の推移を考慮し、優先度の高いものから計画的に取り組むものとする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

「地震防災緊急事業5箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高いIs値0.7未満の小中学校の校舎・屋内運動場を年次的に耐震補強を行い、併せて老朽改修も同時に実施し、学校施設整備を進めてきたところである。

学校施設の耐震化については、平成28年に工事を完了し、耐震化率を100%とした。

また、屋内運動場の吊天井撤去についても、国の平成28年度一般会計第2次補正予算を活用し、真城中学校、喜々津中学校、琴海中学校、森山中学校を、同じく平成29年度一般会計第1次補正予算を活用し、喜々津東小学校、大草小学校、伊木力小学校をそれぞれ実施し、屋内運動場の吊天井撤去を全て完了した。

併せて西諫早中学校について、外壁改修を実施し、防災機能の充実を図った。

今後の学校施設整備については、施設の老朽化や児童生徒数の推移を考慮し、優先度の高いものから順次整備を行う。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
喜々津東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.6～H31.1	H31.1.11		平成29年度一般会計第1次補正予算
喜々津東小学校	(2)	05	地震補強	屋	R	H30.6～H31.1	H31.1.11		平成29年度一般会計第1次補正予算
大草小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.6～H31.1	H31.1.11		平成29年度一般会計第1次補正予算
大草小学校	(2)	05	地震補強	屋	R	H30.6～H31.1	H31.1.11		平成29年度一般会計第1次補正予算
伊木力小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.7～H31.1	H31.1.29		平成29年度一般会計第1次補正予算
伊木力小学校	(2)	05	地震補強	屋	R	H30.7～H31.1	H31.1.29		平成29年度一般会計第1次補正予算
西諫早中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6～H31.1	H31.1.29		平成29年度一般会計第1次補正予算