

令和5年8月29日提出

## 森山スポーツ交流館ジャグジープールにおける レジオネラ菌の検出

標記について、次のとおりお知らせします。

日時	
場所	諫早市森山スポーツ交流館 ジャグジープール
内容	<p><b>1 経過</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・森山スポーツ交流館プール(25mプール、ジャグジープール)の水質検査(8月16日採取)の結果が8月28日に判明し、ジャグジープールからレジオネラ菌が検出(レジオネラ菌数値20CFU/100ml)された。</li><li>※基準値は10CPU/100ml</li><li>・検出判明後、プール全面を利用停止し、現在のところ、利用者で体調不良を訴える者なし。</li></ul> <p><b>2 今後の対応</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ジャグジープールについては、浴槽及び配管の清掃消毒後、再度水質検査を実施のうえ、陰性が確認されてから利用を再開する。</li><li>・25mプールについては、レジオネラ菌は検出されていないため、全ての水を入替え後に利用を再開する。</li></ul> <p><b>3 対象施設</b></p> <p>諫早市森山スポーツ交流館 〒854-0201諫早市森山町下井牟田1145 電話 0957-35-2888 【指定管理者】一般社団法人 長崎陸上競技協会 〒854-0061諫早市宇都町27-1 電話 0957-21-1921</p>
問い合わせ先	諫早市 経済交流部 スポーツ振興課 担当:上島 電話番号:0957-22-1500(内線3632) E-mail:sports_shinkou@city.isahaya.nagasaki.jp
担当課	同上
備考 (記事解禁日等)	