

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

諫早地域

(単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点 (採水場所)	検査結果 ^{※1} 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)
天満浄水場系	八天町国土交通省横	5未満
栄田浄水場系	堂崎町県住集会所	5未満
本野浄水場系	藤の内 清水宅	5未満
平山浄水場系	美南の丘公園	5未満
平山浄水場系	土師野尾公民館	5未満
有喜地区高部系	有喜第1水源地側	5未満
有喜地区低部系	第3町 田中宅	5未満
小野地区	小野団地公園	5未満
長田地区	白原町公民館	7
本野地区湯野尾系	琴川構造改善センター	5未満
本野地区落系	下大渡野構造改善センター	5未満
白木峰地区	白木峰公民館	5未満
目代地区	目代4号取水場内	5未満

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

多良見地域 (単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点 (採水場所)	検査結果※1 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)
伊木力浄水場伊木力川系	シーサイド北公園	5未満
井樋ノ尾系	高速道路高架橋下	5未満
西川内低部中里混合系	中央公園	5未満
西川内低部系	鷹ノ巣橋	5未満
西川内高部系	喜々津団地公園	5未満
野副系	川内橋	5未満
西園系	東園橋	5未満
伊木力浄水場山川内系(元釜系)	鹿原宅前	5未満
伊木力浄水場山川内系(伊木力系)	山川内防火水槽	5未満

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

森山地域 (単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点 (採水場所)	検査結果※1 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)
長走系	倉津集会所	5未満
唐比系	唐比海岸	5未満
上名系	横山公民館	5未満
寺林系	田尻公民館	5未満

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

飯盛地域 (単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点 (採水場所)	検査結果※1 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)
山開系	船津児童遊園	13
経塚系	西明寺前	5未満
香田系	下釜公園	5未満
牧野・中山系	山口地区浄化センター	5未満
牧野・山口系	山口公民館	5未満
古場系	古場消防詰所	5未満
田結系	田結出張所	5未満
川下系	川下消防詰所	5未満
赤穂の坂系	池下公民館	5未満

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

高来地域 (単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点 (採水場所)	検査結果※1 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)
小峰系	小峰	5未満
法川系	里公民館	6
神津倉系	高来町武道館	5未満
東平原系	東平原公民館	5未満
深海小江下地区小江下系	小江峰配水池内	5未満
深海小江下地区深海下系	佐古谷	5未満
深海上地区	第2接合井横	5未満
小江上地区	折山	5未満
黒新田地区	第2減圧井下	5未満

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。

令和6年度 給水栓水 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA) 水質検査結果一覧

小長井地域 (単位:ng/L)

水系名又は地区名	検査地点 (採水場所)	検査結果※1 暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)
小川原浦地区牧系	第5消防詰所	5未満
小川原浦地区出口系	長戸公民館	5未満
小川原浦地区井崎系	築切公民館	12
小川原浦地区長々・坂下系	長々消火栓	5未満
遠竹地区	釜公民館	5未満
田原地区清水系	第4消防詰所	5未満
田原地区田原系	田原公民館	5未満
長里地区西部系	尾上公民館	8
長里地区東部系	おがたま会館	5未満

※1 「5未満」とは、定量下限値(正確に測定できる最低濃度)が5ng/Lであることから、検査結果が5ng/L未満であることを示しています。